



**Starachowickie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego**

*Wspólny Dom* Sp. z o.o.

Starachowice, 25.04.2022r.

I.dz. 311 / KW / 2022

### **Wyjaśnienia nr 3 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania pn.: „*Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową parkingu na samochody osobowe przy Al. Św. Jana Pawła II w Starachowicach*” (Znak sprawy: STBS/1/03/2022)

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z póź. zm.) oraz zapisami Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ) udziela wyjaśnień:

**Pytanie VIII:**

Proszę o informację jaką wysokość powinny mieć drzwi balkonowe, w zestawieniu jest napisane, że powinna wynosić 2,54m, natomiast na przekrojach wysokość drzwi oznaczona jest jako 2,4m.

**Odpowiedź VIII:**

Zamawiający informuje, że wymiary stolarki okiennej podawane w projekcie oznaczają wartości w świetle otworu (tj. w ościeżach muru-konstrukcji).

Zgodnie z rysunkiem A13 „Zestawienie stolarki” w projekcie techniczno-wykonawczym ARCHITEKTURA okna balkonowe mają wysokość H=2540mm. Na rysunku A7 „Przekrój A-A, B-B, C-C” wysokość okna balkonowego w świetle otworu to wymiary 240 + 14, czyli 254 [cm] (tj. 2540mm). Wysokość 240cm odnosi się wysokości od górnej krawędzi ościeża do posadzki w pomieszczeniu, nie zaś do konstrukcji stropu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej