


Temat: Kijowice

Nr otworu: 3 głębokość: 0,4-1,0 m nazwa gruntu: piasek średni



Analiza sitowa				
Wymiar oczek	Masa [g]	Masa po p. [g]	Zawartość[%]	suma [%]
40,0				
20,0				
10,0				
2,0		8,75		100,00
1,0	8,75	40,68	4,37	95,63
0,5	49,43	118,64	20,34	75,29
0,25	168,07	26,77	59,32	15,97
0,1	194,84	0,64	13,39	2,58
0,075	195,48	0,22	0,32	2,26
0,063	195,70	4,30	0,11	2,15
dno	200,00		2,15	
Suma		200,00 g	100,00	

Parametry charakteryzujące uziarnienie gruntu			
C			
U1,95			
Wyniki oznaczeń zawartości frakcji [%]			
d [mm]	>2,00	2,00-0,06	<0,06
	0,00	97,85	2,15
Wyniki oznaczenia średni zastępczych:			
d10	0,21		
d20	0,28		
d30	0,31		
d40	0,35		
d50	0,39		
d60	0,41		
Współczynnik filtracji wg wzoru amerykańskiego			
K=	0.0193 cm/s		

Masa gruntu przed badaniem : 200,00 g

BADANIA WYKONAŁ:



Zał. 5