


SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA PROJ. RUROCIĄGÓW WOD. i KAN. I WYPEŁNIENIA WYKOPÓW



UWAGA OGÓLNA:

- A) Wykopy pod roboty liniowe należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne umocnione na całej wysokości.
B) Wykopy pod przepompownie ścieków należy wykonywać jako jamiste umocnione na całej wysokości.
C) Sposób umocnienia wykopów wykonać wg opisu technicznego
D) Zagęszczenie podsypki, obsypki, zasypki ruociągów oraz sposób wypełnienia i zagęszczenia wykopu wykonać wg opisu technicznego
E) W pasie jezdni wykonać zasypkę wykopu do wysokości posadowienia podbudowy jezdni.

Inwestor Gmina Staszów 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31		Wykonawca Biuro Projektowe "Aiko" 28-200 Staszów, ul. H. Sawickiej 11			
Obiekt <u>Osiedle Małopolskie w Staszowie</u>					
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA PROJ. RUROCIĄGÓW WOD. I KAN. I WYPEŁNIENIA WYKOPÓW		Skala -----			
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	mgr inż. Michał Jędrzejowski	MA/P/0143/P/005/08 <i>w specjalności sanitarnej</i>	07.2009		
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Bzduch	NBU/A-7342/68/98 <i>w specjalności instalacyjnej</i>	07.2009		
Asystent projektanta	mgr inż. Piotr Kozieł		07.2009		
Data opracowania Lipiec 2009		Brutto	Instalacje	Nr rysunku 60	Arkusz -

OZNACZENIA:

- 1) α - kąt podparcia (90° ≤ α ≤ 120°).
2) Rz. t. - rzędna terenu, Rz. o. - rzędna osi rury (dla przewodów ciśnieniowych), Rz. d. - rzędna dna rury (dla przewodów bezciśnieniowych), Rz. p. - rzędna posadowienia wykopów.