



WP.3211.18.2023 – odp.

Opole, 10.03.2023 r.

PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Uszyce-Zdziechowice od km 11+445 do km 12+365**” wyjaśnia poniżej:

Pytanie nr 1:

Ze względu na trudności w analizie grubości i posadowienia poszczególnych wartości konstrukcyjnych prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej niniejszego przedsięwzięcia, a realizowane roboty drogowe prowadzone będą po istniejącym śladzie, w granicach pasa drogowego. W celu zobrazowania grubości oraz posadowienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych, poniżej przedstawiamy układ przyjętych warstw wzmocnienia drogi.



UKŁAD PRZYJĘTYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH W RAMACH WZMOCNIENIA DROGI

- Warstwa ściernalna SMA 11S gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca AC16W gr. 6 cm
- Warstwa przeciwspekaniowa z siatki rozpraszająca naprężenia i zapobiegająca spękanom odbitym
- Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm
- Warstwa stabilizacji podłoża cementem w ilości 25kg/m² gr. 22 cm
- Istniejąca konstrukcja korpusu drogowego - podłoże.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu.

Odpowiedź:

Wykonawca winien dokonać wyceny zgodnie z dokumentacją zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula