

IGU

Lubawka 28.12.2020r. LUBAWKA
WPLYNEŁO
29-12-2020
L.dz. 11437
Podpis

**PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„SANIKOM” Sp. z o. o.
ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka,**

Wnioskodawca
Gmina Lubawka
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

Nr 50/2020

**WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW DO
KANALIZACJI, WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
ORAZ BUDOWY SIECI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ**

Odpowiadając na wniosek z dnia **15.12.2020 roku** Nasz znak: L. dz. 4571/2020 zapewniamy dostawę wody i odbiór ścieków z działek budowlanych zlokalizowanych wzdłuż działki drogowej nr 674/3 oraz 810/10 gdzie planowana jest rozbudowa infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej.

Działki, które w pierwszej kolejności będą mogły zostać podłączone do planowanych sieci wodnej i kanalizacyjnej to: **810/60, 810/61, 810/62, 810/63, 810/64, 810/65, 810/66, 810/67, 810/44, 810/45, 810/56, 810/57, 810/58, 810/59, 810/53, 810/52, 810/51, 810/50, 810/55** jednak wyłącznie na podstawie wydanych odrębnych i indywidualnych Warunków Technicznych Dostawy Wody i Odbioru Ścieków do Kanalizacji.

Dla planowanych sieci: wodnej i kanalizacyjnej należy wykonać projekt budowlany i dopełnić wszystkich formalności prawnych i technicznych związanych z inwestycją tego typu

I. DOSTAWA WODY sieć wodociągowa

- 1. Woda zużywana będzie na cele: bytowe
- 2. Ilość wody : cel nr 1 **socialno-bytow**
 - średnio na dobę, Q_{śrd} =12..... m³/d
 - maksymalnie na dobę, Q_{maxd} =14..... m³/d
 - maksymalnie na godzinę, Q_{max h} = ...2,4..... m³/h
- 3. Minimalne ciśnienie : zgodne z ustawą z 18 lipca 2001r.
- 4. Planowany termin rozpoczęcia poboru: 1 poł. 2021 roku
- 5. Przewidywana ilość osób korzystających z wody: 22 działki budowlane
Miejsce i sposób przyłączenia do instalacji wodociągowej:

W celu wykonania nowego odcinka sieci wodociągowej i podłączenia do instalacji wodociągowej istniejącej należy po dokonaniu wszelkich formalności związanych z budową sieci wodociągowej wykonać odcinek nowej sieci z rury PEHD DN90 lub DN110 (dobierze projektant w porozumieniu z władającym siecią) od istniejącego wodociągu DN65.

Wpięcie do istniejącej sieci w dz. dr. nr 672/1 należy wykonać poprzez trójnik , za którym należy zainstalować zasówę odcinającą w DN nowego wodociągu.

Wpięcie do sieci wodociągowej wykonać w porozumieniu z P. G. K. „SANIKOM” Sp. z o. o.

Pobór wody z przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej będzie mógł nastąpić po dokonaniu wszelkich odbiorów związanych z tego typu inwestycją

Wszelkie połączenia rur z armaturą od sieci wodociągowej należy wykonać przy pomocy kształtek elektrooporowych metodą zgrzewów elektrooporowych bądź „doczołowych”

Na nowym odcinku sieci wodociągowej na skrzyżowaniach z działkami drogowymi wbudować trójniki redukcyjne z DN 63 w ich kierunku (dz. nr 810/24, 810/17, 810/10)

II. ODBIÓR ŚCIEKÓW sieć kanalizacyjna

1. Rodzaj odprowadzanych ścieków dla wnioskowanych działek: **bytowe**,

2. Ilość ścieków: **cel nr 1 socjalno-bytowe**
- średnio na dobę, $Q_{srd} = \dots 12,0 \dots m^3/d$,
- maksymalnie na dobę, $Q_{maxd} = \dots 14,0 \dots m^3/d$,
- maksymalnie na godzinę, $Q_{max h} = \dots 2,4 \dots m^3/h$,
3. Przewidywana ilość osób odprowadzających ścieki : 22 działki budowlane

NIE ZAPEWNI SIĘ ODBIORU ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH.

4. Planowany termin rozpoczęcia odprowadzania: **1 poł. 2021r**
5. Miejsce i sposób przyłączenia do istniejącej instalacji kanalizacyjnej:
- Włączenie do istniejącego kanału DN 200 do istniejącej studni kanalizacyjnej wskazanej na załączonej mapie w działce dr. nr 672/1
 - Sieć wykonać z rur PVC 200 o SN8
 - W przypadku konieczności zmiany kierunku sieci, na załamaniu trasy wykonać dodatkową studnię kanalizacyjną z min DN425. studnia z pokrywą żeliwną min. B40 w drogach jak również na skrzyżowaniach z działkami drogowymi czy w pobliżu granic sąsiadujących działek budowlanych (łącznie min 6 szt.).
 - Sieć, należy ułożyć na głębokości min. 1,55 m na podsypce z piasku i obsypać piaskiem 20 cm ponad rurociąg. W przypadku braku możliwości ułożenia rurociągu na odpowiedniej głębokości, należy wykonać docieplenie warstwą keramzytu lub innego materiału.
 - Przy układaniu rurociągu zachować wymagane spadki – min 1,0%.

Maksymalny ładunek ścieków odprowadzanych z nieruchomości :

- Zgodnie z Ustawą o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków
Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytloczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
- substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
- niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych.

III. TERMIN WAŻNOŚCI WYDANYCH WARUNKÓW.

Data ważności warunków technicznych: 30.07.2022r..

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. uznaje że nie wniesienie sprzeciwu w ciągu 10 dni od podpisania warunków jako akceptacje w/w ustaleń.

Załączniki:

- 1 egz. aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej w rejonie przyłączanej nieruchomości, z uwzględnieniem istniejących przyłączy uzbrojenia podziemnego, w skali 1:500, potwierdzonej

przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, z
naniesionym i uzgodnionym z właścicielami terenu przebiegiem instalacji i przyłączy,

Niniejsze warunki nie mogą stanowić podstawy do roszczeń względem
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o. o. jako administratora
Instalacji.

M. Jachó

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNE
"SANIKOM" Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka
tel. (078) 74-11-541 lub 539
REGON 88448814 NIP 614-14-32-064

.....
/ podpis wnioskodawcy /

.....
/ podpis dostawcy /

* niepotrzebne skreślić

