

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu nr 04/W1/2021**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania numer 04/W1/2021 na: „Remont budynku nr 119 na terenie JW. w Białymstoku (K-8080)”.

Zamawiający – 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 26.03.2021r. do niniejszego postępowania wpłynęły pytania o następującej treści:

Treść pytania nr 1:

„Prosimy o korektę projektu umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy poprzez wykreślenie z paragrafu 6 punkt 3 podpunkt 1 a) lub potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowej i określenie jej zakresu”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać jedynie dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi:

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót
- wewnętrzny dziennik budowy,
- oświadczenie o wbudowanych materiałach w obiekcie budowlanym,
- instrukcję użytkownika obiektu budowlanego
- protokoły prób i sprawdzeń zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych instalacji,
- karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń
- deklaracje własności użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- protokoły prób i badań, protokół z przeszkolenia usługi urządzeń i instalacji przedstawicieli Zamawiającego.

Treść pytania nr 2:

"Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poz. nr 119, przedmiaru budowlanego, a konkretnie opisu dotyczącego materiału zaplanowanego do wbudowania czyli: "...farba do ścian chemoodporna, wodorozcieńczalna, łatwozmywalna, powłoka epoksydowa o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej..."
Na podstawie informacji uzyskanych od dostawców tego typu wyrobu, stwierdzamy iż tego typu farba - spełniająca wszystkie kryteria, nie jest dostępna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu należy zastosować emalię epoksydową w kolorze białym do malowania powierzchni betonowych, posiadającą odporność chemiczną na opary i ochłapania: wody, paliw płynnych, olejów, smarów, rozpuszczalników.

KOMENDANT

/-/ ppłk Krzysztof LENKIEWICZ