


- UWAGI:
1. Fundament pomalować obitołem
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm(±1cm),
ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm(±1cm)
 3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obitożyć
pięćmi ozurowymi wokół 1,5m od słupa
 4. Słupy sytuować poza skrajną krawędź chodnika
 5. Słupy sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Minimalne wymiary
wnęki 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki.
 6. Słupować sięgać 12k, a w słupach podziółowych tabliczki słupowe podziółowe.
 7. Numerację słupów na słupach na wysokości 1,8m i dostosować do istniejącej numeracji
Słupy sytuować możliwe w linii i równej odległości od jezdni/ chodnika


ul. Bananowa



zobacz

zobacz

zobacz

<div><div>ENERGO PROJEKT</div><div>ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk NIP: 957 110 67 71, REGON: 380511306 tel. kom. +48 691 939 122 www.energoprojekt.net.pl</div></div>			
Przedmiot rysunku: Wzrost słupa oświetlenia drogowego w m. Pierwoszyjno ul. Bananowa		Opis: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Bananowej m. Pierwoszyjno	
Skala: -	Specyfność: INSTALACYJNA	Investor: Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	Podpis: 
Data: 04.2019	Projektował: mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski	Uprawnienia nr: POM/0022/PWOW/15	Podpis:
Nr rysunku: E-2	Sprawił: mgr inż. Marcin Szczepny	Uprawnienia nr: POM/0191/POOE/14	Podpis:
Opis: mgr inż. Mariusz Łopatynski		Podpis: 	