

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
L.p	pomieszczenie	wykończenie podłogi	pow. użytkowa [m^2]
01	WIATROŁAP	płytki gresowe	4,93 m^2
02	KOMUNIKACJA	płytki gresowe	29,46 m^2
03	KOTŁOWNIA	płytki gresowe	7,45 m^2
04	MAGAZYN SPRZĘTU	płytki gresowe	5,48m^2
05	SZATNIA MĘSKA	płytki gresowe	8,55 m^2
06	ŁAZIENKA MĘSKA	płytki gresowe	3,60 m^2
07	WC	płytki gresowe	1,66 m^2
08	PRYSZNIC	płytki gresowe	1,51 m^2
09	SZATNIA DAMSKA	płytki gresowe	8,60 m^2
10	ŁAZIENKA DAMSKA	płytki gresowe	3,60 m^2
11	WC	płytki gresowe	1,66 m^2
12	PRYSZNIC	płytki gresowe	1,51 m^2
13	WC OGÓLNE NIEPEŁNOSPRAWNI	płytki gresowe	4,77 m^2
14	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	płytki gresowe	10,23 m^2
15	SANITARIATY	płytki gresowe	5,81 m^2
16	SALA GIMNASTYCZNA	posadzka EPDM	300,00 m^2
SUMA			398,82 m^2

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- LKZ1 — Naświetlacz LED 47,9W/8629lm, 4000K, IP65, IK09, L80/B10, 100000h(-40÷35st C), Ra>70 , optyka Street-S
- LKZ2 — Oprawa aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K, Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
- LK1 — Oprawa aluminiowa downlight LED 25W/4305lm, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, L80/B10, 100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
- LK2 — Oprawa szczelna LED 36W/6271lm, 4000K, Ra>80, IP66, IK10, L80/B10, 90000h(-25÷30st C), PC-frozen
- LK3 — Oprawa panelowa LED 33W/4968lm, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, L80/B10, 100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
- LK4 — Oprawa przemysłowa LED 136W/24360lm, 4000K, Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 102000h(-25÷40st C), układ optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) / (C90-C270) - 54,2° / 54°
- LK5 — Oprawa aluminiowa świecąca w dół/bok asymetryczna, LED 14W/2302lm, 4000K, Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5÷30st C), opalizowane PMMA
- AW1 — Oprawa awaryjna nt LED 3W/340lm IP65, soczewka obszarowa +, czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
- AW2 — Oprawa awaryjna nt LED 1W/142lm IP65, soczewka korytarzowa +, czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
- AW3 — Oprawa awaryjna nt LED 7W/810lm IP65, soczewka obszarowa +, czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
- EW1 — Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
- EW2 — Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
- AW4 — Oprawa awaryjna zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

LEGENDA:

- Gniazdo 1 fazowe podwójne ze stykiem ochronnym IP55
- Gniazdo 1 fazowe podwójne ze stykiem ochronnym
- Wypust 1-faz
- Wypust 3-faz
- Przełącznik jednobiegunowy
- Przełącznik jednobiegunowy IP55
- Przełącznik schodowy
- Przełącznik świecznikowy
- Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m IP44
- MSW — Miejscowa szyna wyrownawcza
- GSW — Głowna szyna wyrownawcza

Instalacja dzwonkowa

- Dzwonek elektromechaniczny 230VAC podpięty do istn. sytemu dzwonkowego

Instalacja przyzywowa bezprzewodowa:

- Przycisk przyzywowy pociągowy
- Kasownik przycisku przyzywowego
- Lampa sygnalizacyjna +zasilacz 12V/0,5A dogniazdkowy

Punkty elektryczno-logiczne PEL1:

2xRJ45 kat.6A | 2x~230V DATA

- PEL1 — Zestaw PEL (2xDATA, 2xRJ45)
- 1xRJ — Gniazdo nieekranowane 1x RJ45, kat 6A

System telewizji przemysłowej CCTV:

- KAM — Kamera IP, tubowa, zewnętrzna
- Kamera IP, kopułkowa, wewnętrzna

UWAGA:

Gniazda montować na wysokościach:
-ogólne: 40 cm
-umywalki, sanitariaty: 110 cm
-socjalne, nad blatami: 110 cm
-pom. techniczne: 110 cm
-dla urządzeń podblatowych: 50 cm
Łączniki montować na wysokości 110 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARTI ARCH PRACOWNIA PROJEKTOWA SYLWIA MADEJSKA-MOSOR
1) ul. Kilińskiego 50, 33-240 Żabno, tel. 504 333 870
2) ul. Mościckiego 47, 33-100 Tarnów
NIP 9930590377 REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BĘDZIEMYŚLU	
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR 443/1 OBRĘB 01, BĘDZIEMYŚL GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI	SKALA 1:100
NAZWA RYSUNKU	Rzut parteru – plan instalacji elektrycznej i teletechnicznej	NR RYS. E6
BRANŻA	PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ	DATA 01.2024
ELEKTRYKA PROJEKTANT	INŻ. TOMASZ WIĘCEK Upr. bud. nr MAP/0177/PWOE/07 do proj. w spec. instalacyjnej	PODPIS
ELEKTRYKA SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARTUR GAWEŁCZYK Upr. bud. nr MAP/0039/PWOE/11 do proj. w spec. instalacyjnej	PODPIS