


Zastosować urządzenia o podobnych parametrach lecz nie gorszych

LEGENDA	
	Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000
	Czujka optyczna dymu dwusensorowa DUO-6046
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046
	Czujka optyczna DOR-4046 ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31 (montaż nad sufitem podwieszanym)
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Element kontrolno-sterujący EKS-6022
	Element kontrolno-sterujący EKS-6044
	Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6001
	Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 24 V z akumulatorami 18 Ah
	System zasysający VENTUM LITE do zabezpieczenia szybów windowych
	Adresowalna centrala sterująca oddymianiem UCS-6000
	Przycisk oddymiania PO-63
	Przycisk przewietrzania PP-61
	Czujnik deszczu / wiatru
	Adresowalna centrala detekcji gazu mCDG-6000
	Adresowalny detektor gazu - CNG
	Tablica ostrzegawcza optyczno-akustyczna
	Puszka przeciwpożarowa rozgaleźna z bezpiecznikiem
	Przewód petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x0,8mm²
	Przewód petli dozorowej HTKSHekw 1x2x0,8mm²
	Przewód linii sygnalizatorów HDGs 2x1,0mm²
	Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny



Zestawienie powierzchni	
223 Pomieszczenie techniczne	10,27m ²
224 Klatka schodowa	3,97m ²
Razem:	14,24m ²
- dach D 1	28,00m ²
- dach D 2	80,00m ²
- dach D 3	281,00m ²
- dach D 4	13,50m ²
- dach D 5	68,00m ²
- dach D 6	6,00m ²
- dach D 7	8,00m ²
Razem:	1251,00m ²

Zbigniew Przybylak EL-Zbig		ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397
Obiekt / nazwa opracowania:	Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Data: listopad 2023r.
Adres inwestycji:	ul.Ujska 47, 64-800 Chodzież	Branża Elektryczna
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Przybylak upr.bud.nr WKPi0465/PWOE/17	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz upr.bud. WKPi0485/POOE/19	
Tytuł rysunku:	Instalacja systemów sygnalizacji pożarowej - dach.	Rys.nr E - 10