
























Zastosować urządzenia o podobnych parametrach lecz nie gorszych

LEGENDA	
	Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000
	Czujnik optyczna dymu dwusensorowa DUO-6046
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046
	Czujnik optyczna DOR-4046 ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31 (montaż nad sufitem podwieszanym)
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Element kontrolno-sterujący EKS-6022
	Element kontrolno-sterujący EKS-6044
	Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6001
	Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 24 V z akumulatorami 18 Ah
	System zasilający VENTUM LITE do zabezpieczenia szybów windowych
	Adresowalna centrala sterująca oddymianiem UCS-6000
	Przycisk oddymiania PO-63
	Przycisk przewietrzania PP-61
	Czujnik deszczu / wiatru
	Adresowalna centrala detekcji gazu mCOG-6000
	Adresowalny detektor gazu - ONG
	Tablica ostrzegawcza optyczno-akustyczna
	Puszka przeciwpożarowa rozgałęziona z bezpiecznikiem
	Przewód pętli dozoru YnTKSYkw 1x2x0,8mm²
	Przewód pętli dozoru HTKSHkw 1x2x0,8mm²
	Przewód linii sygnalizatorów HDGs 2x1,0mm²
	Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
	Zasilanie słowników okien napowietrzających

Blok	Nazwa
	Kontroler drzwiowy 4 porty jednostronne lub 2 porty dwustronne KDH-KS3024 IP
	Kontroler drzwiowy 2 porty jednostronne lub 1 port dwustronny KDH-KS3012 IP
	Stacja PC klient
	Monitor LCD 24" dostosowany do pracy 24/7
	Czytnik kart zblieniowych z klawiaturą
Przewód Switch skrętki UTP-5 z wtyczką do komputera lub UTP-5	
Przewód pomiędzy modułem a kontrolerem - 6 żył LUCY 6x0,75	
Przewód zasilania sieciowego 3 x1,5 mm²	



SK4 zas z przed PWP  
ZK1x-1Pp  
PWP  
SK4 za PWP

Zbigniew Przybylak EL-Zbign	ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397
Obiekt / nazwa opracowania:	Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży
Adres inwestycji	ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież
Investor :	Starostwo Powiatowe w Chodzieży ul. Mirosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Przybylak upr bud in. WKSP.046.5/PWCE/17
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz upr bud. WKP.0685/PCE/19
Tytuł rysunku:	Instalacja systemów sygnalizacji pożarowej – piwnicy.
Rys.nr E – 6	