SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

OPIS:
1 Oprawy oświetleniowe montować do sufitu
2 Obwody oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilić z rozdzielnicy piętra. Zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym S301 B6A.
3 Zasilanie opraw oświetleniowych, wykonać przewodem kl. odp. ogniowej Dca-s2 3x1,5 układanymi w korytkach kablowych montowanymi na tynku.
4 Układ połączeń TN-S



Zastosować urządzenia o podobnych parametrach lecz nie gorszych

ES-SYSTEM	LEGENDA OŚWIETLENIA
AWz	AWz - ORTUS-S IP65 WH 250 E1/ST ASY LT
AW1	AW1 - LUMI-R IP65 WH 400 E1/ST WB
AW2	AW2 - LUMI-R IP65 WH 400 E1/ST XWB
AW3	AW3 - LUMI-R IP65 WH 400 E1/ST CR
AW4	AW4 - ORTUS-S IP65 WH 650 E1/ST WB
EW1	EW1 - ORTUS-W IP65 WH E1/ST HO SIGN
EW2	EW2 - VERSO-R GR E1/ST SIGN
EW3	EW3 - VERSO-S GR E1/ST SIGN
EW4	EW4 - MONITOR2 IP65 GR E1/ST DOUBLE SIGN

Zestawienie powierzchni:

183.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	180,61m2
184.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	15,89m2
185.Hydroforownia posadzka: płytki ceramiczne	15,32m2
186.Kotłownia posadzka: płytki ceramiczne	50,60m2
187.Pomieszczenie gospodarcze posadzka: płytki ceramiczne	5,52m2
188.Korytarz posadzka: płytki ceramiczne	7,97m2
189.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	3,97m2
190.Łazienka posadzka: płytki ceramiczne	4,05m2
191.Łazienka posadzka: płytki ceramiczne	9,95m2
192.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	11,41m2
193.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	2,26m2
194.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	2,26m2
195.Klatka schodowa posadzka: płytki ceramiczne	6,97m2
196.Klatka schodowa posadzka: płytki ceramiczne	13,15m2
197.Archiwum posadzka: płytki ceramiczne	4,07m2
198.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	3,97m2
199.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	18,45m2
200.Korytarz posadzka: płytki ceramiczne	16,81m2
201.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	14,55m2
202.WC posadzka: płytki ceramiczne	5,59m2
203.Prysznic posadzka: płytki ceramiczne	7,18m2
204.Łazienka posadzka: płytki ceramiczne	4,26m2
205.Łazienka posadzka: płytki ceramiczne	2,77m2
206.Szatnia posadzka: płytki ceramiczne	11,10m2
207.Szatnia posadzka: płytki ceramiczne	24,08m2
208.Korytarz posadzka: płytki ceramiczne	14,25m2
209.Szatnia posadzka: płytki ceramiczne	25,21m2
210.Warsztat posadzka: płytki ceramiczne	8,42m2
211.Warsztat posadzka: płytki ceramiczne	25,68m2
212.Korytarz posadzka: płytki ceramiczne	28,14m2
213.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	15,44m2
214.Prasowalnia posadzka: płytki ceramiczne	41,77m2
215.Pralnia posadzka: płytki ceramiczne	44,82m2
216.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	23,43m2
217.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	11,82m2
218.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	9,17m2
219.Magazyn posadzka: płytki ceramiczne	10,00m2
220.Biuro posadzka: płytki ceramiczne	8,26m2
221.Klatka schodowa posadzka: płytki ceramiczne	10,26m2
222.WC posadzka: płytki ceramiczne	1,15m2
Razem:	720,78m2

Zestawienie elementów:	
-nadproże BP9x12/130	4 sztuki
-nadproże T120/130	4 sztuki

Rzut piwnicy skala 1:100

Zbigniew Przybylak EL-Zbig	ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397	
Obiekt / nazwa opracowania:	Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Data: **listopad 2023r.**
Adres inwestycji:	ul.Ujska 47, 64-800 Chodzież	Branża Elektryczna
Inwestor :	POWIAT CHODZIESKI ul.Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Przybylak upr bud nr WKP/0465/PWOE/17	
Sprawdzajacy:	mgr inz. Andrzej Bączkiewicz upr.bud. WKP/0485/POOE/19	
Tytuł rysunku:	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - piwnicy.	**Rys.nr E - 1**