

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, 11.04.2023 roku

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy TIR/06/RB/TP/2023 pn. Wzmocnienie i termomodernizacja ściany szczytowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020) (ID 742973)

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie SWZ, Zamawiający, przekazuje treść pytania wraz z udzielonym wyjaśnieniem (pkt I).

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pytanie nr 5:

W projekcie budowlanym jest zapis, iż ściany zewnętrzne (południową i zachodnią) wraz z cokołem, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz audytem, należy ocieplić wełną mineralną gr. 14 cm ($\lambda=0,032$ W/m*K), z uwagi na duży problem z dostępnością na rynku wymaganej przez Państwa wełny, prosimy o informację czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku $\lambda=0,034$ W/m*K

Odpowiedź do pytania nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innej wełny mineralnej.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. Treść powyższej zmiany jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.