



Zamawiający:

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Adres: al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

dotyczy: postępowania nr DZP.26.1.31.2022 na Wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 3 części: część nr 1 – ul. Radwańska 72, część nr 2 – ul. Pryncypalna 45, część nr 3 – ul. Jaracza 12

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich – działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 02.03.2022 r. w formie elektronicznej.

Pytanie:

1. Na zewnętrznej ścianie budynku przeznaczonego do rozbiórki przy ul. Pryncypalnej 45 znajduje się zabezpieczony peszlem przewód elektryczny zasilający budynek/oficynę znajdującą się wewnątrz podwórka. Czy istniejący przewód zostanie usunięty przez Zamawiającego przed przekazaniem terenu budowy, czy odpowiedzialność za przełożenie przewodu będzie po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

1. Istniejący przewód nie powinien być usunięty ani nie przełożony. Ów przewód zasilają zamieszkały budynek prawej oficyny. Na czas trwania rozbiórki powinien być zabezpieczony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Zgodnie z projektem p.5.1: pozostaje fragment rozbieranego obiektu:

– od strony północnej zabezpieczenie na czas rozbiórki napowietrzne przyłącze energetyczne zasilające jednokondygnacyjny budynek mieszkalny prawej oficyny. Przyłącze napowietrzne zrealizowane za pomocą stojaka dachowego przymocowanego do fragmentu ściany północnej, w tym celu należy pozostawić fragment ściany od strony północnej z rozbieranego budynku.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Odpowiedź na powyższe pytanie nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, który pozostaje bez zmian.

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek