



- 1.Instalacje wykonać jako podtynkowe , w płytach kartonowo-gipsowych oraz w korytkach PCV .
- 2.Instalacje gniazd 1-faz. wykonać przewodem YDYpżo 3x2,5mm² , instalacje siły wykonać : do centrali wentylacyjnej przewodem YDYżo 5x10, do windy przewodem YDY 5x4mm².
- 3.Osprzęt melaminowy podtynkowy.
- 4.Przewody prowadzić zgodnie z normą NSEP - 002.
- 5.System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych. Ochrona uzupełniająca wyłączniki różnicowoprądowe przeciwporażeniowe o czułości 30mA.
- 6.Dokładne rozmnieszczenie gniazd 1-faz. i zasilania centrali i windy uzgodnić na etapie wykonania z inwestorem.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY			
BUDYNKU BIUROWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO			
Obiekt: Biurowy			
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Kępnie			
Adres : Kępno, ul. Sienkiewicza 26			
Instalacja siły i gniazd 1-faz. II piętro		BRANŻA: elektryczna	
Projektant	mgr inż. Piotr Wasilukowicz	DATA	05.2015
Nr upr.	UAN 7342-78/94	Wsk. rys.	1:100