

DEZ/470/2024

Jelenia Góra 04.04.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa, montaż i uruchomienie baterii fabrycznie nowych akumulatorów AGM BPS 200-12 12V 200Ah, demontaż i utylizacja baterii starych zużytych akumulatorów, wykonanie testów zasilacza UPS po wymianie baterii akumulatorów
ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00097/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do zapytania ofertowego NPU/00097/2024 proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż 40 szt. akumulatorów równoważnych 12V/200Ah czy wyłącznie wskazany model akumulatorów BPS?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dostarczane akumulatory muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem UPS – AROS MPS 200 HP 200kVa. Urządzenie, po wymianie akumulatorów, musi być w pełni funkcjonalne.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie z uwzględnieniem wcześniej udzielonych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w zapytaniu ofertowym.