

Kamienna Góra dnia 2.03.2022 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa postępowania: **Dostawa i montaż instalacji do schładzania pomieszczeń sal kinezyterapii, zlokalizowanych w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze przy ul. J. Korczaka 1 B.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TZ.26.9.2022**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy można prosić o podanie wymiarów pomieszczeń, które mają być klimatyzowane, wysokość pomieszczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wymiary pomieszczeń wraz z wysokością podane są na rzutach kondygnacji – załączniki nr 1 i 2 do odpowiedzi

Pytanie nr 2:

Czy jest preferowany rodzaj jednostek - ścienne/kasetonowe?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Preferowany rodzaj jednostek wewnętrznych - ścienne.

Pytanie nr 3:

Gdzie mają być odprowadzone skropliny? Grawitacyjne czy za pomocą pompek skroplin?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Odprowadzanie skroplin - do istniejącej kanalizacji w przyziemiu budynku, grawitacyjnie lub za pomocą pompek skroplin w zależności od przyjętych rozwiązań przez Wykonawcę

Pytanie nr 4:

Gdzie mają być umiejscowione jednostki zewnętrzne od układu chłodzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Przewidujemy jedną jednostkę zewnętrzną zlokalizowaną na gruncie przy ścianie zewnętrznej.

Prezes Zarządu
Artur Mazur