



ZP- 208 /22

Grudziądz, dnia 07.06.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19 (znak sprawy: Z/15/PN/22).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19 (znak sprawy: Z/15/PN/22), wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie poszczególnych pomieszczeń modernizowanego oddziału, wyszczególnione w pkt. 2.3.2 PFU nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że w zakres zamówienia wchodzi jedynie panele gazowo-elektryczne z szafką wiszącą i półkami na aparaturę i gniazda ścienne z gazami medycznymi oraz przybory sanitarne montowane na stałe, jak umywalki z bateriami, miski ustępowe, zlewozmywaki, kabiny prysznicowe. Ruchome elementy wyposażenia nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.


DYREKTOR
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Władysława Biegńskiego w Grudziądzu
Maciej Hoppe