

Uwaga!
Ciągi c.o. w piwnicach należy prowadzić na wysokości ciągów istniejących ze spadkami w kierunku węzła

Legenda

- Zawór z głowicą termostatyczną RA-N
- Zawór kulowy odcinający
- Zawór spustowy
- TM Termomanometr

Projektował	Nazwisko	inż. Władysław Lisowski	Podpis		Nr uprawnień i specjalność	BPP.35/81 inst.sanit.	Data	08.2016	Pracownia TW2
Opracował									Stadium PW
Sprawdził									Skala 1:50
Kier. Prac.		Stanisław Rusek						08.2016	

Inwestor : 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Rząsce , ul.Krakowska 2 , 30-901 Kraków

Lokalizacja: 30-901 Kraków , ul.Wrocławska 82 dz. ewid. 1/1 obr. 003

Nazwa:
Projekt wykonawczy remontu budynku Nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie

Branża : INSTALACJE C.O. I WENTYLACJI

Nazwa rysunku :
ROZWINIĘCIE INST. C.O.

Nr rys. J.1522 – 5

BIURO PROJEKTOWO – USŁUGOWE ” INPRO ” Spółka z o.o.