



Ldz. *1661* /2022

Olsztyn, dnia 26.10.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Dotyczy: postępowania nr 374/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy do jednego modułu fotowoltaicznego ma być 1 optymalizator ?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że mają być 2 panele fotowoltaiczne na jeden optymalizator.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządzili: *Sylwia Niemiec, Paweł Wiśniewski*