



Kraków, 30.06.2022

DZ.271.49.609.2022

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 51

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.49.2022 – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY SALI HYBRYDOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W PAWILONIE M-V W KRAKOWSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. JANA PAWŁA II

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania,

1. Odpowiedź nr 1 stoi w sprzeczności z odpowiedzią nr 12 – czy należy się wpiąć w istniejącą pętlę dozorową, czy zamontować nową centralę?

Jeśli nową centralę to czy połączenie nowej centrali należy wykonać kablem miedzianym czy światłowodowym? – jest to bardzo istotny aspekt rzutujący niebagatelnie na cenę centrali.

Odp. Dla zakresu opracowana należy zamontować nową centralę. Stosować należy kabel miedziany. Starą centralę należy przystosować do wpięcia sygnału z nowej centralki.

2. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 6.07, gdy będą znane już wyniki z otwarcia przetargu na wybór dostawcy angiografu, co umożliwi znacznie dokładniejszą wycenę Wykonawcy przy pomijalnie małym przesunięciu terminu otwarcia ofert w stosunku do czasu pozostałego do końca roku, w którym ma być wykonane niniejsze zamówienie.

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 05.07.2022.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 05.07.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2022 r. o godz. 10:30.

Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega wydłużeniu. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.08.2022 r.



Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Adrian Zak