RGnn

POLIGON V

ZKP ISTNIEJACE

3N~50Hz/400/230 TN-C

Wh
TL-3F
ZMG 410

Listwa pomiarowa

FP
D01/3P
D01gG6A

x3

IMSa400/5 kl.05
FS5 10VA

B16A

G

IP44 230V/16A

PEN

Ru<=30ohm

N3-630

PKZM0-0,63

EM20

100/5A

XNH00-A160
100A

Q1

F B+C

N

PE

MAX 5 OHM

XNH1-A250
100A

Q1

5G95

BK

2	3	4	5	6
NZMC2-A125-I In-100A	NZMC1-A100-I In-80A	NZMC2-A125-I In-100A	NZMC2-A160-I In-125A	NZMC2-A160-I In-125A
Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
PKZM0-0,63	PKZM0-0,63	PKZM0-0,63	PKZM0-0,63	PKZM0-0,63
100/5A	EM20	EM20	EM20	EM20
EM20				

Garaż 17 Myjka MPS	Garaż 27,19	Garaż 28,29	Garaż 4,5,18 kotłownia 8 wartownia 1	Garaż 2,3 RMN

Moc umowna 70kW

4xP60x10 4x1xYKXS 240

granica opracowania

7	8	9	10	11	12	13	14	15	22	23
NZMC1-A125-I In-100A	NZMC1-A125-I	NZMC1-A125-I	NH-SLS-00/160	NH-SLS-00/160	NH-SLS-00/160	NH-SLS-00/160	NH-SLS-00/160 20A	NH-SLS-00/160 63A	NH-SLS-00/160	NH-SLS-00/160
Q9	Q9		Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q22	Q23
PKZM0-0,63							PKZM0-0,63	PKZM0-0,63		
EM20							EM20	EM20		

16	17	18	19	20	21
Q16 1P B 2A	Q17 3P C 20A	Q18 3P C 20A	Q19 3P C 20A	Q20 3P C 20A	Q21 3P C 20A
60/5A	Z-SCH230/40-40	Z-SCH230/40-40	Z-SCH230/40-40	Z-SCH230/40-40	Z-SCH230/40-40
Zegar astronomiczny					

YLY5x10mm2

Garaż 8

RPW-Potrzeby

Oświetlenie zewnętzrne

Uwaga1:
Na rysunku przedstawiono aparaty prod. Eaton jako poglądowe, dopuszcza się stosowanie aparatury innych producentów, których parametry nie odbiegają od tych ze schematu.

Uwaga2:
Wyłączniki zostały dobrane na podstawie zainstalowanych wkładek bezpiecznikowych na które użytkownik posiadał pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W ramach modernizacji rozdzielnic Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia skuteczności ochrony na obwodach przyłączanych do nowych wyłączników oraz ich weryfikacji.

ELEKTROMAKS MARIUSZ WARSZAWA UL.PIASKOWA 9/30 65-204 ZIELONA GÓRA

INWESTOR	REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY ZIELONA GÓRA UL. CHROBREGO 7						
NAZWA PROJEKTU	**REMONT ROZDZIELNI W SKWIERZYNIE**						**E-1**
OBIEKT	**Budynek rozdzielni "Poligon V" w Skwierzynie**		TYTUŁ RYSUNKU	**Schemat zasilania rozdzielnica RGnn**			
FAZA ZADANIA	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
SKALA	--	PROJEKTANT	mgr inż.M.Warszawa	inst.–inż.	LBS/0002/ POOE/10	08.2018	
DATA	**SIERPIEŃ 2018**	SPRAWDZIŁ	mgr inż.J.Anioł	inst.–inż.	63/80/ZG	08.2018	