



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja dróg gminnych”, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00306290 z dnia 29.04.2024 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Prosimy o podanie grubości pobocza na odcinkach drogi nr 1, 2, 3, 5 i 6 oraz zamieszczenie SST mieszanki żwirowo-gliniastej?
2. Czy zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Na odcinkach drogi nr 1, 2, 3, 5 i 6 część dolną poboczy należy wykonać z materiału pozyskanego z korytowania pod konstrukcję jezdni, natomiast górną część pobocza o grubości 10 cm należy wykonać z mieszanki optymalnej (gliniasto - żwirowej). Skład mieszanki: kruszywo naturalne 0/31,5 - 85%; glina pylasta zwięzła - 15%.
2. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,

Żup Burmistrz
Burmistrz Miasta
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a