


TREŚCI TABLICZEK OPISOWYCH

- 1 – WYL. GŁÓWNY
- 2 – BY-PASS ZEWNETRZNY
- 3 – OCHRONA PRZECIWPRAZIEPIĘCIOWA
- 4 – ROZDZIELNICA "ROS"
- 6 – RACK1
- 7 – RACK2
- 8 – RACK3
- 9 – RACK4
- 10 – RACK5
- 11 – RACK6
- 12 – RACK7
- 13 – RACK8
- 14 – RACK9
- 15 – RACK10
- 16 – RACK11
- 17 – RACK12
- 18 – KLIMA1
- 19 – KLIMA2
- 20 – KLIMA3
- 21 – KLIMA4-REZ.
- 22 – UPS W PIWNICY
- 23 – GASZENIE GAZEM
- 24 – SYGN WŁAMAN
- 25 – KONTR. DOSTĘPU

OZNACZENIA

- DPX – WYŁĄCZNIK 3-BIEGUNOOWE
- RBK – ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE 3-BIEG. Z BEZPIECZNIKAMI MOCY
- R3 – ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE 3-BIEG. Z BEZPIECZNIKAMI gG32A
- ON1 – OCHRONNIK PRZECIWPRAZIEPIĘCIOWY TYPU 1+2 (KLASA B+C)
- ON2 – OCHRONNIK PRZECIWPRAZIEPIĘCIOWY TYPU 2 (KLASA C)
- S5 – WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 4-BIEG. C20A
- S4 – WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 4-BIEG. C40A
- S3 – WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3-BIEG. C32A
- S1 – WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. B10A
- P4 – PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4-BIEG. 40A, 30mA
- P5 – PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4-BIEG. 40A, 300mA

Temat projektu				PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU MIASTA PTRZY UL. MŁYŃSKIEJ W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."KATOWICKI INTELIGENTNY SYSTEM MONITORINGU I ANALIZY"			
Inwestor		PROJEKTOWAŁ	NR UPR.	PODPIS			
Urząd miejski Katowice ul. Młyńska 4, Katowice		inż. Bronisław Nawrat	35/81				
		OPRACOWAŁ					
		inż. Bronisław Nawrat					
Branża		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		FAZA: PW			
		Rozdzielnica główna RGS-400/230V					
		- widok wnętrza					
			SKALA 1 : 10	NR RYS.	3E		
			LIPIEC 2015				
		AKCENT STUDIO				PRACOWNIA ARTYSTYCZNO ARCHITEKTONICZNA S.C.	
		TEL/FAX 032-787-03-44				E-MAIL: nasn@interia.pl	
		ALEKSANDRA NAWRAT - TEL. 605 726 848				SZYMON NAWRAT - TEL. 600 102 322	
		41-902 BYTOM, UL. PIEKARSKA 17A/12				REGON 240461086 NIP 626 283 76 82	