


PROGRAM FUNKCJONOWANIA UKŁADU ZASILANIA									
WYŁĄCZNIK	Q1M	Q1S	Q2M	Q2S	QGB	KGB	SZRS	SZRA	Agregat
STAN PRACY NORMALNEJ	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.
ZANIK NAPIĘCIA NA "RGS"	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.
ZANIK NAPIĘCIA NA "RGB"	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.
ZANIK NAP. NA "RGS" i "RGB"	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.

[illegible]

LEGENDA



<h1 style="text-align: center;">RYSUNEK ZAMIENNY</h1>			
<p>TEMAT DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA AD AP TA C J I P O M I E S Z C Z E Ń B U D Y N K U B I U R O W E G O U R Z Ę D U M I A S T A P T R Z Y U Ł . M Ł Y Ń S K I E J W K A T O W I C A C H N A P O T R Z E B Y N O W E J S E R W E R O W N I W R A Z Z P O M I E S Z C Z E N I A M I T O W A R Z Y S Z A C Y M I W R A M A C H Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E G O P N . ' K A T O W I C K I I N T E L I G E N T N Y S Y S T E M M O N I T O R I N G U I A N A L I Z Y '</p>			
<p>INWESTOR URZĄD MIASTA KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4, KATOWICE</p>			
<p>WYKONAWCA EMITECH SP. Z O.O. 41-914 BYTOM, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 87B</p>			
<p>NAZWA RYSUNKU Schemat ideowy zasilania i wyłączania pożarowego</p>			
BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA	OPRACOWANIE 11.2015	NR RYSUNKU 1E