













#### LEGENDA

- RGS - ROZDZIELNICA GŁÓWNA 400/230V, POM. DATA CENTER
- SZRS - TYPOWY UKŁAD SZR-u
- UPS - ZASILACZ BEZPRZERWOWY
- BAT - MODUŁ BATERII ZASILACZA UPS
- SUG  - CENTRALKA SYSTEMU GASZENIA GAZEM
- SSWIN  - CENTRALKA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADU
- KD  - STEROWNIK SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU
- ROS  - ROZDZIELNICA ODBIORÓW OGÓLNYCH
- RWA  - SKRZYNKA AUTOMATYKI WENTYLACJI
- WP  - **WYŁĄCZNIK POŻAROWY**
-  - GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230V, IP44
-  - OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO, FLUORESCENCYJNA, TYP MF30 4x14W, EVC, IP20 - BEGHELLI
- Ew3  - OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED, LOGICA ATCT 24SE1P, IP65 - BEGHELLI
- Ew2  - OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED, LOGICA ATCT 24SE1P, IP65+PIKT. SIGN. - BEGHELLI
- Ew1  - OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED, TYP ATCT 8SEIP+PIKTOGRAM - BEGHELLI
-  - WYŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 10A, 250V,

#### RYSUNEK ZAMIENNY

TEMAT  
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU MIASTA PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "KATOWICKI INTELIGENTNY SYSTEM MONITORINGU I ANALIZY"

INWESTOR

URZĄD MIASTA KATOWICE  
UL. MŁYŃSKA 4, KATOWICE

WYKONAWCA

EMITECH SP. Z O.O.  
41-914 BYTOM, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 87B

NAZWA RYSUNKU

Instalacja zasilania oświetlenia i gniazd - PARTER

BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA	OPRACOWANIE 11.2015	ARKUSZ 4/4	NR RYSUNKU 7E
-----------------------	-------	------------------------	---------------	------------------