

TREŚCI TABLICZEK OPISOWYCH

1 – WYŁ. GŁÓWNY
2 – BY–PASS ZEWNĘTRZNY
3 – OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
4 – ROZDZIELNICA "ROS"
6/R – RACK1
7/R – RACK2
8/R – RACK3
9/R – RACK4
10/R – RACK5
11/R – RACK6
12/R – RACK7
13/R – RACK8
14/R – RACK9
15/R – RACK10
16/R – RACK11
17/R – RACK12
6/G – RACK1
7/G – RACK2
8/G – RACK3
9/G – RACK4
10/G– RACK5
11/G – RACK6
12/G – RACK7
13/G – RACK8
14/G – RACK9
15/G – RACK10
16/G – RACK11
17/G – RACK12
18 – KLIMA1
18a – SKRAPLACZ 1
19 – KLIMA2
19a – SKRAPLACZ 2
20 – KLIMA3
20a – SKRAPLACZ 3
21 – KLIMA4–REZ.
21a – SKRAPLACZ 4–REZ.
22 – UPS W PIWNICY
23 – GASZENIE GAZEM
24 – SYGN WŁAMAŃ
25 – KONTR. DOSTĘPU
26 – ZASIL.STER. SZR, ppoż

OZNACZENIA

DPX – WYŁĄCZNIK 3–BIEGUNOOWE
RBK – ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE 3–BIEG. Z BEZPIECZNIKAMI MOCY
R3 – ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE 3–BIEG. Z BEZPIECZNIKAMI gG32A
ON1 – OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY TYPU 1+2 (KLASA B+C)
ON2 – OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY TYPU 2 (KLASA C)
S5 – WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 4–BIEG. C20A
S4 – WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 4–BIEG. C40A
S3 – WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3–BIEG. C32A
S1 – WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG. B10A
P4 – PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4–BIEG. 40A, 30mA
P5 – PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4–BIEG. 40A, 300mA
Q1 – WYŁĄCZNIK GŁ. RGS
Q2 – WYŁĄCZNIK UPS2
Q3 – ZABEZPIECZENIE UPS1
Q4 – ZABEZPIECZENIE BY–PASS UPS1
Q5 – ZABEZPIECZENIE SEKCJI GWARANTOWANEJ
Q18 – WYŁĄCZNIK KLIMA 1
Q19 – WYŁĄCZNIK KLIMA 2
Q20 – WYŁĄCZNIK KLIMA 3
Q21 – WYŁĄCZNIK KLIMA 4

RYSUNEK ZAMIENNY

TEMAT
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA AD AP TA C JI PO M IE S ZC ZE Ń B U D Y N K U B IU R O W E G O U R ZĘ D U M IA S TA P TR Z Y U L. M ŁYŃ S K IEJ W K A TOW IC A C H N A P O TR ZE B Y N O W EJ S E R W E R O W N I W R A Z Z P OM IES ZC ZE N IA M I TOW A R ZY SZ ĄC YM I W R AM A C H ZA D A N IA IN W ES TY C Y JN E G O PN ."K A TO W IC K I IN T ELIG EN T N Y SY S TE M M O N ITO R IN G U I AN ALIZY "

INWESTOR
URZĄD MIASTA KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4, KATOWICE

WYKONAWCA
EMITECH SP. Z O.O.
41-914 BYTOM, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 87B

NAZWA RYSUNKU
Rozdzielnica głów na RG S-400/230V - widok wnętrza

BRANŻA	SKALA	OPRACOWANIE	NR RYSUNKU
ELEKTRYCZNA		11.2015	3E