








- LEGENDA**
- RGS - ROZDZIELNICA GŁÓWNA 400/230V, POM. DATA CENTER
 - SZRS - TYPOWY UKŁAD SZR-u
 - UPS - ZASILACZ BEZPRZERWOWY
 - BAT - MODUŁ BATERII ZASILACZA UPS
 - SUG  - CENTRALKA SYSTEMU GASZENIA GAZEM
 - SSWN  - CENTRALKA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADU
 - KD  - STEROWNIK SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU
 - ROS  - ROZDZIELNICA ODBIORÓW OGÓLNYCH
 - RWA  - SKRZYŃKA AUTOMATYKI WENTYLACJI
 - WP  - WYŁĄCZNIK POŻAROWY
 -  - SZAFKA SERWEROWA (1-12)

UWAGA

Uziemienie szaf serwerowych podłączono przewodem LgY 1x6mm²

Uziemienie RGS i SZRS podłączono przewodem LgY 1x16mm²

Uziemienie pomieszczenia SERWEROWNI połączono z istniejącym uziemieniem w piwnicy

RYSUNEK ZAMIENNY				
TEMAT DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU MIASTA PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "KATOWICKI INTELIGENTNY SYSTEM MONITORINGU I ANALIZY"				
INWESTOR URZĄD MIASTA KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4, KATOWICE				
WYKONAWCA EMITECH SP. Z O.O. 41-914 BYTOM, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 87B				
NAZWA RYSUNKU Instalacja zasilania klimatyzacji precyzyjnej i uziemienia pomieszczenia SERWEROWNI - PARTER				
BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA	OPRACOWANIE 11.2015	ARKUSZ 3/4	NR RYSUNKU 7E