

Białystok 18 sierpnia 2020 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
nr 30/PN/2020**

Dotyczy: postępowania numer: 30/PN/2020 na „Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku nr 3 na terenie JW. w Białymstoku”.

Zamawiający - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu nr 30/PN/2020 do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza montaż instalacji w kominach wentylacyjnych?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza montażu instalacji w istniejących kominach wentylacyjnych.

W związku z wpłynięciem pytania od Wykonawcy dotyczącym zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

KOMENDANT

/-/ wz. kpt Hubert KRYKANT

Przemysław Miastkowski, tel.: 261 398 886- SZP
18.08.2020 r.
T: 2712/B5