

## Załącznik nr 2 do Umowy

## WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI

Lp.	Pomieszczenie		Jednostka chłodząca		Moc chłodzenia jawna	Ilość jednostek	Inne
	typ	numer	nazwa	typ			
1.	Piwnica	-	Agregat wody lodowej	CWW/K 182-P	-	3	
2.	Dach	-	Dry coller	RCW 6121	-	3	

## PARTER

1.	Kancelaria	-	Klimakonwektor HWW/EC	23	1,81	1	
2.	Sala obsługi (duża)	-		52	3,46	1	
3.	Pokój biurowy	6		22	1,52	1	
4.		7		32	2,22	1	
5.		8		22	1,52	1	
6.		13		22	1,52	1	
7.		14		42	2,74	1	
8.		15		32	2,22	1	
9.		16		32	2,22	1	
10.		17		62	3,89	1	
11.		19		32	2,22	1	
12.		20		32	2,22	1	

## I PIĘTRO

13.	Pokój biurowy	23	Klimakonwektor HWW/EC	42	2,74	1	
14.		24		32	2,22	1	
15.	Sala konferencyjna	25		52	3,46	1	
16.	Pokój biurowy	27		22	1,52	1	
17.		28		32	2,22	1	
18.		29		23	1,81	1	
19.		34		62	3,89	1	
20.		35		42	2,74	1	
21.		36		32	2,22	1	
22.		37		62	3,89	1	
23.		38		32	2,22	1	
24.		39		52	3,46	1	

Lp.	Pomieszczenie		Jednostka chłodząca		Moc chłodzenia jawna	Ilość jednostek	Inne
	typ	numer	nazwa	typ			

**II PIĘTRO**

25.	Pokój biurowy	40	Klimakonwektor HWW/EC	52	3,46	1	
26.		41		22	1,52	2	
27.				22	1,52		
28.		42		22	1,52	1	
29.		43		52	3,46	1	
30.		44		52	3,46	1	
31.		45		32	2,22	1	
32.		46		32	2,22	1	
33.		47		32	2,22	2	
34.				32	2,22		
35.		48		32	2,22	1	
36.		49		22	1,52	1	
37.		50		23	1,81	1	
38.		51		32	2,22	1	

**III PIĘTRO**

39.	Pokój biurowy	52	Klimakonwektor HWW/EC	52	3,46	1	
40.		53		32	2,22	2	
41.				32	2,22		
42.		54		22	1,52	1	
43.		55		32	2,22	1	
44.		56		22	1,52	1	
45.		57		52	3,46	1	
46.		58		23	1,81	1	
47.		59		23	1,81	1	

Lp.	Pomieszczenie		Jednostka chłodząca		Moc chłodzenia jawna	Ilość jednostek	Inne
	typ	numer	nazwa	typ			

**III PIĘTRO**

48.	Pokój biurowy	59a	Klimakonwektor HWW/EC	23	1,81	1	
49.	Sala szkoleń	60		52	3,46	1	
50.	Kuchnia	62		32	2,22	1	
51.	Pokój biurowy	63		32	2,22	1	
52.		64		22	1,52	1	

**IV PIĘTRO**

53.	Pokój biurowy	65	Klimakonwektor HWW/EC	42	2,74	1	
54.		66		22	1,52	1	
55.		67		42	2,74	1	
56.		67a		32	2,22	1	
57.		68		32	2,22	1	
58.		69		23	1,81	1	
59.		70		23	1,81	1	
60.		71		52	3,46	1	
61.		72		62	3,89	1	
62.		73		22	1,52	1	
63.		74		62	3,89	1	
64.		75		22	1,52	1	

**V PIĘTRO - poddasze**

65.	Pokój biurowy	77	Klimakonwektor HWW/EC	52	3,89	2	
66.				52	3,89		