



**Wyjaśnienia specyfikacji  
warunków zamówienia**

Nasz znak ZP.271.4.2023

Nowy Targ 08.02.2023r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu”.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Zgodnie z wymaganiami, zawartymi w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5).

Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosy. Norma dokładnie określa maksymalny czas pogłosu dla tego typu pomieszczeń. W projekcie brakuje elementów chłonnych akustycznie. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału akustycznych o współczynniku pochłaniania (absorpcji) dźwięku  $\alpha_w=1$  dla sufitu przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. 1,25 kg/m<sup>2</sup>? (np. przykładowy niedrogi materiał typu (Stratocell Whisper) zamiast wykonania tynkowania i gładzi.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający zgadza się na zastąpienie wykonania tynku i gładzi materiałem akustycznym o grubości 9mm o ważonym współczynniku pochłaniania dźwięku  $\alpha_w=0.25(H)$ ? Przykładowy materiał np. EcoPet Architected Sound spełniający wszystkie wymogi dotyczące okładzin ściennych.

Dodam, że wykonanie całości z twardych materiałów spowoduje, że w pomieszczeniach będzie obowiązywał długi pogłos ponadto będzie to niegodne z normy odnoszącą się do ochrony przed hałasem oraz zrozumiałości mowy systemu DSO.

Odpowiedź 1, 2

Przedmiotem zamówienia jest niewielki remont istniejącej sali gimnastycznej. W niedalekiej przyszłości przewidziana jest budowa nowego obiektu, spełniającego wszelkie wymagane prawem normy i wymagania.

Wobec powyższego zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w dokumentacji stanowiącej podstawę przeprowadzenia niniejszej procedury o zamówienie publiczne.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>
2. [www.nowytarg.pl](http://www.nowytarg.pl)
3. a/a

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Grzegorz Watycha**