

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
(strona internetowa Zamawiającego)

**Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.22.2022**

**Dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

*Nazwa zadania: Remont nawierzchni betonowej płaszczyzny prób silników na terenie lotniska w Krasnolęce administrowanym przez 22 BLT Malbork.*

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

### Zapytanie z dnia 14.03.2022 r.

#### **Pytanie 1:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że materiały pochodzące z rozbiórek będą przewiezione w miejsce składowania na terenie lotniska i nie będą podlegać utylizacji na koszt wykonawcy.

#### **Odpowiedź:**

Potwierdzam, że materiały z rozbiórki będą składowane na terenie lotniska bez konieczności utylizacji przez wykonawcę. Natomiast pozostałe materiały wytworzone przez Wykonawcę podlegają utylizacji zgodnie z przepisami.

#### **Pytanie 2:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie wymaganej klasy betonu nawierzchniowego, który ma być wbudowany w płaszczyznę prób silników tj. C35/45. Podana przez Zamawiającego nomenklatura B35 nie jest już obowiązująca i nie ma zastosowania w aktualnych normach.

#### **Odpowiedź:**

Wymagana klasa betonu to C 35-45.

#### **Pytanie 3:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w zakresie warstwy poślizgowej tj. możliwości wykonania tej warstwy geowłókniny o gramaturze min. 450/m<sup>2</sup>. Rozwiązanie to jest powszechnie używane w konstrukcjach nawierzchni sztucznych z betonu cementowego.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie geowłókniny o gramaturze min. 450/m<sup>2</sup> na warstwę poślizgową.

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Z poważaniem**

**z upoważnienia**

**DOWÓDCY**

**22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO**

**/-/ ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI  
ZASTĘPCA DOWÓDCY**

Wykonano w 1 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta,

Wykonała: A. Kupińska (tel. 261 536 707)

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych