RZUT PIWNIC

Moce i wielkości grzejników – Piwnica

Pomieszczenie	Moc /w/	Długość /mm/	Typ	Ilość /szt/
0.01	1300	1100	215	4
0.03	1000	800	215	1
0.04	1000	800	215	1
0.09	1000	800	215	1
0.10	1000	800	215	1
0.12	1000	800	215	2
0.13	1000	800	215	1
0.15	700	600	215	2
0.16	700	600	215	2
0.19	1700	1400	215	5
0.21	500	400	215	1
0.22	900	700	215	1

Zmiana sposobu podłączenie grzejników 25-członowych

Zawór podpionowy na zasilaniu

Honeywell V5000 KOMBI-3-PLUS
CZERWONY

Zawór podpionowy na powrocie

Honeywell V5010 KOMBI-3-PLUS
NIEBIESKI

Zestaw do grzejników bocznozasilanych.
W skład zestawu wchodzą: głowica PANDA RAS-C
+ zawór termostatyczny RA-N (013G3903)
z zaworem odcinającym RLV-S.
Zakres nastawy temp. [°C]: 8-28



BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. UŻYTK.
0.01	świetlica	p.c.v.	184.6	184.6
0.02	Pom. magazynowe	p.c.v.	28.8	28.8
0.03	szatnia męska	p.c.v.	14.7	14.7
0.04	W-C męskie	Lastryko	14.7	14.7
0.05	Korytarz	Lastryko	4.7	4.7
0.06	pom.palacza	pos. cem.	17.5	17.5
0.07	węzeł c.o.	pos. cem.	18.5	18.5
0.08	Pom. gospodarcze	pos. cem.	11.4	11.4
0.09	szatnia damska	p.c.v.	15	15
0.10	W-C damskie	p.c.v.	15.5	15.5
0.11	Korytarz	Lastryko	4.9	4.9
0.12	Pom. magazynowe	pos. cem.	22.3	22.3
0.13	Pom. gospod.	pos.cem.	12.20	12.20
0.14	Korytarz	pos. cem.	90.2	90.2
0.15	Kawiarnia	Lastryko	21.5	21.5
0.16	kuchnia +bufet	Lastryko	20.8	20.8
0.17	Klatka schodowa	Lastryko	21.2	21.2
0.18	pom.energ.	Lastryko	4.6	4.6
0.19	szatnia	pos.cem.	56.2	56.2
0.20	W-C +natryski naucz.	płyt. cer.	8.1	8.1
0.21	kuchnia nauczycieli	płyt. cer.	14.6	14.6
0.22	pokój nauczycieli	wyk. dyw.	12.7	12.7
	OGOŁEM SUMA POWIERZCHNI		614.7	614.7

LEGENDA

- instalacja c.o. istniejąca
- instalacja c.o. projektowana
- numery pionów
- zawory podpionowe
- grzejniki projektowane

SAN-INSTAL-PROJEKT MIROSŁAW GRYGIER
63-600 Kępno, ul. Łutosławskiego 19, Tel. 577 330 677

NAZWA ZADANIA : Modernizacja instalacji c.o. – Branża sanitarna
INWESTOR : Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
ADRES INWESTYCJI : Kępno, ul. Przemysłowa 10c
PRZEDMIOT OPRACOWANIA : RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.
STANOWISKO | BRANŻA SANITARNA | NR UPRAWNIEŃ | WKP/0111/POOS/06
PROJEKTANT | mgr inż. Mirosław Grygier

NR RYS. 1/12
DATA: 26.07.2021 r.
SKALA: 1:100
PODPIS