



7.	KRATKA NAWIEWNA 500x500mm	1	Dostawa Wykonawcy
6.	KOLANO ŁUKOWE SYMETRYCZNE 500x500mm, r=100mm, 45°	1	Dostawa Wykonawcy
5.	KOLANO ŁUKOWE SYMETRYCZNE 500x500mm, r=100mm, 90°	1	Dostawa Wykonawcy
4.	KANAŁ PROSTOKĄTNY 500x500mm, L=0,44m	1	Dostawa Wykonawcy
3.	REDUKCJA SYMETRYCZNA 500x520mm/500x500mm, r=100mm, 90°	1	Dostawa Wykonawcy
2.	KOLANO ŁUKOWE SYMETRYCZNE 500x520mm, r=100mm, 90°	1	Dostawa Wykonawcy
1.	ZESPÓŁ NAWIEWNY-CZERPNIA OSIATKOWANA Z PRZEPUSTNICĄ Z SIŁOWNIKIEM	1	Dostawa Wykonawcy
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE: NAWIEW (N)	SZT.	NR NORMY LUB NR KATALOGOWY

10.	KOLANO ŁUKOWE SYMETRYCZNE 750x450mm, r=100mm, 90°	1	Dostawa Wykonawcy
9.	KANAŁ PROSTOKĄTNY 450x750mm, L=0,64m	2	Dostawa Wykonawcy
8.	KOLANO ŁUKOWE SYMETRYCZNE 450x750mm, r=100mm, 90°	3	Dostawa Wykonawcy
7.	PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNNA 450x750mm	3	Dostawa Wykonawcy
6.	KANAŁ PROSTOKĄTNY 450x750mm, L=1,59m	3	Dostawa Wykonawcy
5.	TRÓJNIK PROSTY 450x750/450x750/450x750 mm	3	Dostawa Wykonawcy
4.	ODSADZKA 450x750mm L=1200mm, e=350mm	1	Dostawa Wykonawcy
3.	KANAŁ PROSTOKĄTNY 450x750mm, L=0,26m	1	Dostawa Wykonawcy
2.	REDUKCJA SYMETRYCZNA 600x800mm/450x750mm, L=790mm	1	Dostawa Wykonawcy
1.	WYRZUTNIA ŚCIENNA 600x800mm	1	Dostawa Wykonawcy
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE: WYWIEW (W)	SZT.	NR NORMY LUB NR KATALOGOWY

UWAGI:
 1. KANAŁY IZOLOWAĆ IZOLACJĄ GRUBOŚCI 40mm.
 2. ISTNIEJĄCY KANAŁ NAWIEWNY ZDEMONTOWAĆ I POPROWADZIĆ NA NOWO WG RZUTU.
 WYSOKOŚĆ PROWADZENIA USTALIĆ NA BUDOWIE, PO ZINWENTARYZOWANIU ISTNIEJĄCYCH PRZEBIĆ.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
 komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: NR UPR.	mgr inż. TOMASZ PIERÓG Upr. bud. nr MAP/0341/PWBS/15	
INWESTYCJA:	MODERNIZACJA SPRĘŻARKOWNI POWIETRZA MEDYCZNEGO W PAWILONIE T-IX DLA POTRZEB KARDIOCHIRURGII A+B	OPRACOWAŁ: NR UPR.	inż. Justyna KOT	
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI	SPRAWDZIŁ: NR UPR.	inż. A. KOMISARZ Upr. bud. 167/99	
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK T-IX, - RZUT PARTERU STACJA SPRĘŻAREK POWIETRZA WENTYLACJA	SKALA:	1:50	BRANŻA: WM
		FAZA:	PW	NR RYS. WM-2
		DATA:	MAJ 2021 r.	NR PROJEKTU: KSS-4.05.21-PW-GM

