

Konserwacje i naprawy systemów sygnalizacji pożaru

Numer ogłoszenia TTI.2232.7.24

Data ogłoszenia 25.01.2024r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

Zakres prac:

1. Sprawdzenie działania central zgodnie z instrukcją producenta.
2. Sprawdzanie awaryjnych źródeł zasilania (pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów), napięcie, stan zacisków, połączeń oraz układu zabezpieczającego.
3. Sprawdzenie okablowania, prawidłowości w mocowaniu połączeń na łączówkach, puszkach i rozdzielniach.
4. Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości)
5. Sprawdzenie działania sygnalizatorów ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych i optycznych.
6. Sprawdzenie działania systemu oddymiania (klap oddymiających), przycisków oddymiania, siłowników, czujników deszcz-wiatr, wymiana szybek ostrzegawczych, żarówek i bezpieczników.
7. Kontrola przynajmniej 25% elementów systemu poprzez aktywację czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W ciągu roku sprawdzeniu powinno podlegać łącznie 100% elementów.
8. W protokole w czwartym kwartale konserwacji, należy załączyć zaktualizowany spis elementów z przedmiotu umowy z podziałem na budynki
9. Wywiad z użytkownikami systemu odnośnie pracy urządzenia

WYKAZ SPRZĘTOWY

Budynki: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VI, M-VIII, M-IX, A-I, A-V

Konserwacja wykonywana 1 raz na kwartał

Nazwa aparatury	Ilość sztuk
Elementy kontrolno-sterujące, kontrolno-sterujące wielowejściowe	86
Zasilacze ZSP 135	19

Uniwersalna adresowalna czujka dymu i czujka temperatury z izolatorami zwarć	1095
Ostrzegacze pożaru	235
Adresowalny sygnalizator akustyczny	29
System oddymiania i usuwania ciepła z klatki schodowej	26
Centrala Telsap CSP-10	1
Centrala Telsap 2100	2
Centrala Polon 4200	1
Centrala Polon 6000	1
Centrala Bosch FPA-5000	1
Czujki izotopowe	720
Czujki optyczne, temperaturowe	332
Czujki multisensorowe	262
Czujki multisensorowe + wskaźniki zadziałania	174
Adaptory linii konwencjonalnej	8
Wskaźniki zadziałania	1020

Badanie szczelności czujek izotopowych 1 raz w roku dla 720 sztuk

Termin wykonania usługi: 15.02.2024-14.02.2025 r.

Gwarancja: 24 miesiące na wykonane naprawy

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utylizacji demontowanych czujek po wymianie, potwierdzonej Zamawiającemu protokołem

Czas reakcji w razie awarii: 2 godziny od chwili zgłoszenia. Serwis dostępny 24h/dobę

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność:

- zatrudnienie pracowników posiadających uprawnienia SEP do 1 kV
- rejestr firmy (np. KRS)
- świadectwo autoryzacji na instalowanie, programowanie, konserwację systemów: POLON-ALFA, TELSAP, BOSCH
- uprawnienia Państwowej Agencji Atomistyki-inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-0, IOR-1, IOR-3
- aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1173 ze zm.), polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.
- referencje z ostatnich 2 lat-min. 1 zamówienia na wykonanie usług konserwacyjnych urządzeń oraz instalacji alarmowo-pożarowej o wartości min. 35'000 zł brutto

Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2024 roku do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 09.02.2024 roku przed godziną 10:30” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

Wszelkie informacje pod numerem tel: 12 614 20 12 w godz. 8:00-12.00

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą

Warunki zgłaszania ofert:

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego (Załącznik nr 1)
- Wykonawca załączy wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w związku z agresją na Ukrainę (załącznik nr 4)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości oferty
- Niekompletne oferty nie będą brane pod uwagę

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór Umowy

Załącznik nr 3 protokoły kontroli systemów SSP i oddymiania

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w związku z agresją na Ukrainę