

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH



tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska@wp.pl
www: inzynieria-wielkopolska.pl

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ
Budynek administracyjno - socjalny

Parametry wg literatury przedmiotu										wsp. filtracji
Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu PB-86 / B02480	Rodzaj gruntu PN-EN-ISO-14688-2	Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduły ścisłości		Stan gruntu		
						pierwotny	wtórny	stopień zagęszczenia; wskaznik komсыstencji PN-EN-ISO-14688-2	stopień zagęszczenia; stopień plastyczności PB-86 / B02480	
			γ [kN/m ³]	C_u [kPa]	Φ_u [°]	M_0 [MPa]	M [MPa]	I_D ; I_C [%] ; [-]	I_D ; I_L [-] ; [-]	
IA	G, Gp, Gπ; /Gp	sacISi, grsisaCl, cISi; /grsisaCl	22,0	35,5	20,1	48,1	64,1	0,90	0,10	<0,001
IB	Ps+Ż //Gp	MSa <u>grsisacl</u>	18,5	0,0	33,3	103,2	114,7	55	0,55	10÷25
IIA	Pd//Pπ	FSa <u>sisa</u>	17,5	0,0	31,2	81,3	101,6	65	0,65	1÷10