LEGENDA:

powrót c.o. — — — —

zasilenie c.o. ————

Pco – pion central. ogrzewania

komp – kompensator liniowy o poł. zaprasowywanych z mieszkiem falistym ze stali nierdzewnej (np. S-kompensator z SC contur)

- instal. z rur i kształtek miedzianych
- połączenia poprzez zaprasowywanie
- przejścia przez ściany i stropy w otulinie gr. min. 13 mm (otulina z ochronną folią)
- rurociągi w bruzdach ściennych w izolacji gr. 9 mm (z folią)
- rurociągi główne podstropowe w izolacji o gr. min. 13 mm
- instal. główna prowadzona nad oknami parteru (pod stropem) oraz podejścia pod grzejniki prowadzona przy posadzce

grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany z wkładką zaworową termostatyczną
- montaż grzejnika min. 10 cm od posadzki oraz min. 5 cm od parapetu
- grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne (głowice z zabezpieczeniem przed demontażem)
- odpowietrzenie na grzejnikach ("tył" grzejnika z odpowietrznikiem lekko wyżej niż podłączenie)

czujnik temp. zewnętrznej układu automatyki kotła montaż na wysokości minimum 2,2 m od terenu i 0,5 od okna

UWAGA:
- montaż materiałów i urządzeń zgodnie z DTR producenta

Przebudowa budynku biurowego – zmiana pozwolenia na budowę nr 347/2015 z dn. 07.07.2015 r.
Kępno ul. Sienkiewicza 26 dz. nr 1924/1, 1924/2.

	Imię i nazwisko	Specjalność	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Robiega	Sanitarna	09.2019	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant					
Sprawdził					

Nr rys. S3 | Nr str. 20 | branża sanitarna

skala 1:50 | Rzut parteru – instal. central. ogrzewania..