

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ich lokalizacją dla Szpitala Uniwersyteckiego-Wydział Lekarski UWM Olsztyn w 2023-2025r:

l.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	Lokalizacja
1.	Centralka wentylacyjna (nawiewno – wyciągowa) Systemair	2 kpl	Wydział Lekarski- pomieszczenia Medycyny Nuklearnej pracowni Gamma Kamery ul.Warszawska 30/30
2	Klimatyzator ścienny Split Fujitsu	3 kpl.	j.w.
3	Wentylator nawiewny lub wyciągowy ,kanałowy	2 kpl.	j.w./ magazyn izotopów/
4	Nagrzewnica elektryczna kanałowa	1 szt.	j.w.
5	Centrala nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła Klimor	23 szt.	Wydział Lekarski-Szpital Uniwersytecki Ul.Warszawska 30/A,B
6	Klimatyzatory Split Lennox	35kpl.	j.w.
7	Agregat skraplający chłodniczy freonowy Lennox	17 kpl.	j.w.
8	Nawilżacz parowy elektrodowy Conbest firmy Davatec	6 kpl.	j.w.
9	Filtry Hepa H13	51kpl.	j.w.- stropy laminarne i nawiewniki wentylacji mechanicznej
10	Centralka nawiewno – wyciągowa VBW	1 kpl.	Wydział Lekarski-Labor.Regener.Komórek Ul.Warszawska 30/6
11	Agregat wod.lod.Aermec	1 kpl.	j.w.
12	Nawilżacz parowy Pego	1 kpl	j.w.
13	Klimatyzator Split Fujitsu	1 kpl	j.w.
14	Filtry Hepa w naw.sufit /z walidacja co 1 rok/	12 kpl	j.w.
15	Kanały i urządzenia Wentyl.mech.-czyszczenie, dezynfekcja co 1 rok z badan.mikrobiol.powietrza	120 m2	j.w.
16	j.w. co 2 lata	2220m2	Wydział Lekarski –Szpital Uniwersytecki ul.Warszawska 30/A ,B