

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Znak postępowania: HZP-231-23/19

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu obejmującego:
Modernizację instalacji oświetlenia w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt III, ppkt.8 SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach tego zadania pkt. II.1.1) wraz z podpunktami dotyczy tylko prac projektowych?

Odp.: Tak.

2. Natomiast pkt. II.1.5) wraz z podpunktami dotyczy realizacji prac na obiekcie

Odp.: Tak.

3. Podczas wizji lokalnej dowiedzieliśmy się że należy również w ramach tego zadania zaprojektować oświetlenie ogrodzenia dla całej Bazy. Czy podtrzymujecie Państwo to stwierdzenie?

Odp.: Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z zakresem w SIWZ. W trakcie wizji lokalnej nie dokładamy żadnych nowych prac.

4. Czy można zastosować oprawy jednokomorowe w odlewie aluminium?

Odp.: Zgodnie z SIWZ oprawa powinna być dwukomorowa w odlewie aluminiowym.

5. Czy dopuszczalne są Lampy LED bez wymiennego źródła światła dostosowane do II klasy ochronności?

Odp: Nie dopuszczamy takiego rozwiązania, parametry techniczne lamp mają być zgodne z zamieszczonymi w SIWZ.

6. Czy w projekcie należy ująć doświetlenie ogrodzenia w BP3?

Odp.: Zakres prac zgodnie z zakresem w SIWZ.

7. Czy na odcinku od pompowni do frontu autocysternowego przewidzieć oświetlenie takie jak obecnie – doświetlenie drogi oraz rurociągów?

Odp.: Na tym odcinku jest zamontowanych 5 podwójnych wysięgników z 10 oprawami – proponujemy pozostawić w obecnej wersji (doświetlenie częściowe drogi do grupy zbiorników benzynowych oraz wejścia do hermetyzacji).

8. Czy lampy mają również doświetlać miejsca pracy w związku z podaniem w specyfikacji normy PN-EN 12464-2:2014-05?

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu



PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Odp.: W zakresie prac związanych z modernizacją oświetlenia w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie powinno się przyjąć normę PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg.

Jeżeli oprawy mają oświetlać parkingi to należy powołać się również na normę PN-EN 12464-2:2014-05 - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

9. Czy zamawiający dopuszcza słupy oświetleniowe stożkowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych stożkowych, ośmiokątnych zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych w wykonaniu aluminiowym?

Odp.: Nie ma takiej możliwości. Zakres prac zgodnie z zakresem w SIWZ - słupy mają być stalowe, ocynkowane .

11. Czy Gniazda 230 V montowane na słupach mają zostać zabudowane w skrzynce hermetycznej wraz z zabezpieczeniem różnicowoprądowym?

Odp. Gniazda 230V najlepiej zabudować na lub w pobliżu słupa w skrzynce hermetycznej wraz z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

Referent w Dziale Zakupów

Agnieszka Maciejewska
Agnieszka Maciejewska

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł