



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy w Bydgoszczy.**

Nr sprawy **046/2020.**

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 7 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 21.01.2021 r.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1a UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w ich następstwie w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP:

Uwaga: *Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.*

ZESTAW XIX - 18.01.2021

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie upustu udzielonego w ramach aukcji elektronicznej, zostanie rozliczone w następujący sposób, ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym pozostają bez zmian, tym samym kosztorys jest tożsamy ze złożonym w dniu otwarcia ofert, natomiast upust udzielony w ramach aukcji elektronicznej, zostanie rozliczany proporcjonalnie w stosunku do sprzedaży miesięcznej do wartości całego zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający odsyła do pkt 18.4 SIWZ, w którym opisana jest procedura zakończenia postępowania aukcją elektroniczną.

ZESTAW XX - 18.01.2021

1. Czy zamawiający przed wprowadzeniem wód opadowych/roztopowych do zbiorników szczelnych dopuszcza wykonanie systemu podczyszczającego tj. separator i osadnik w wersji zintegrowanej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udzielił w tej sprawie wyjaśnień wraz ze Zmianą Nr 4 treści SIWZ w dniu 23.12.2020 r. – patrz wyjaśnienia udzielone na pytanie III.32 w Zestawie III.

2. Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać dwa niezależne przewody tłoczne od każdej z pomp w przepompowni. Czy należy zastosować dwie studnie rozprężne?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udzielił w tej sprawie wyjaśnień wraz ze Zmianą Nr 4 treści SIWZ w dniu 23.12.2020 r. – patrz wyjaśnienia udzielone na pytanie X.58 w Zestawie X. Przewiduje się jedną studnię rozprężną.

3. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie likwidację istniejącej (przebudowywanej) infrastruktury podziemnej branży wodno-kanalizacyjnej? Jeśli tak to proszę o wskazanie pozycji kosztorysowych w których należy te roboty rozliczyć.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający w kosztorysie ofertowym dodaje poz. 497.1

497.1	S-01.01.01 S-01.01.02	Likwidacja istniejącej infrastruktury podziemnej wodno-kanalizacyjnej poprzez zamulenie	kpl	1
-------	--------------------------	---	-----	---

Treść zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym wzorze Kosztorysu ofertowego oznaczonego - ZMIANA Nr 7.

- II. W związku z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 7 treści SIWZ, nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, **przedłuża termin składania ofert do dnia 01.02.2021 r. godz. 10:00**

Zamawiający zmienia dotychczasową z datę: „26.01.2021 r.”, zawartą w pkt 17.2 i 17.6 SIWZ, na datę: „01.02.2021 r.”

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

- III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 7 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

Wojciech Małazek

(podpis kierownika zamawiającego)