

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SWZ, modyfikacja SWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy TIR/07/RB/TP/2023 Wykonanie instalacji c.o., gazowej wraz z wykonaniem kotłowni gazowej i wykonaniem remontu pomieszczenia kotłowni dla budynków Janasa 15, 21 w Rudzie Śląskiej (ID 757478)

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 2:

Bardzo proszę o informację, czy w wycenie należy uwzględnić ciepłomierze SHARKY 774. Jest o nich mowa w SWZ natomiast nie występują ani w opisie dokumentacji technicznej, ani w zestawieniu materiałów ani w kosztorysie. Dotyczy to obu budynków. Jeśli tak to proszę o potwierdzenie, że ich ilość ma być taka sama jak ilość mieszkań w każdym budynku.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że rozdział III pkt 1 SWZ zawiera informację, że w przedmiocie zamówienia zawarty jest montaż liczników ciepła (w związku z wdrożeniem systemu szczytywania w ofercie należy ująć ciepłomierz SHARKY774 o przepływie 1,5m³).

Zamawiający, zgodnie z ustawą, dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku, gdy przedmiot zamówienia można opisać wyłącznie przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła czy szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Pełną treść wymagań dotyczącej wskazanej równoważności Zamawiający wskazał w punktach 5-11 rozdziału III SWZ. Istotą wskazania znaku towarowego jest wymóg przepływu 1,5 m³.

Ciepłomierze należy zamontować w każdym mieszkaniu.

Zgodnie z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający **przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, tj. do 10.05.2023 roku.**

Z uwagi na konieczność udzielenia powyższych wyjaśnień, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ:
1.ROZDZIAŁ XXIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT- punkt 2: termin składania ofert po modyfikacji to **10 maja 2023 r.**, godzina pozostaje bez zmian.

2.ROZDZIAŁ XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA- punkt 1. Po modyfikacji terminu otwarcia ofert, Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 10 maja 2023 r., zatem prawidłowy termin związania ofertą to **8 czerwca 2023r.**

3.ROZDZIAŁ XXV TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT- punkt 1: termin otwarcia ofert po modyfikacji to **10 maja 2023 r.**, godzina pozostaje bez zmian.

Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający udostępnia wraz z powyższą informacją **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.**

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.