



DKP.02.2020.MM

Gdańsk, dnia 02.01.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku przy ul Czajkowskiego 7” oraz „Przebudowa basenu wraz z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi, zmianą technologii basenu, przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego”, znak postępowania I/PNE/160/2019/KW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) dalej zwaną „Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający w porozumieniu z Jednostką projektową dokonuje poniżej wyjaśnień.

1. **Pytanie Wykonawcy nr 35 z dnia 26.11.2019r.:**

Prosimy o wyjaśnienie kwestii przedstawionego rozwiązania zabezpieczenia wykopu które nasuwa poniższe wątpliwości:

- z PZT wynika, że przestrzeń robocza pomiędzy ścianą budynku szkoły a istniejącym murem oporowym wynosi ok. 3-4 m, jest to zbyt mała odległość, aby normalnych gabarytów wiertnica mogła operować w takich warunkach, niezbędna będzie mała maszyna.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający zweryfikował rozwiązania dotyczące docieplenia ścian zagłębionych w gruncie, redukując głębokość wykonywanych dociepleń i związanych z tym prac ziemnych. Zweryfikowane rozwiązania określa załącznik nr 1 do Wyjaśnienia treści SIWZ.

2. **Pytanie Wykonawcy nr 36 z dnia 26.11.2019r.:**

Prosimy o wyjaśnienie kwestii przedstawionego rozwiązania zabezpieczenia wykopu które nasuwa poniższe wątpliwości:

- przedstawione zbrojenie HEB 240 – 260 może okazać się niemożliwe do włożenia przy tak małej średnicy pali.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający zrezygnował z głębokich wykopów. Zweryfikowane rozwiązania określa załącznik nr 1 do Wyjaśnienia treści SIWZ.



3. Pytanie Wykonawcy nr 37 z dnia 26.11.2019r.:

Prosimy o wyjaśnienie kwestii przedstawionego rozwiązania zabezpieczenia wykopu które nasuwa poniższe wątpliwości:

- Zabezpieczenie palisadą stworzy przy budynku przestrzeń roboczą szerokości 1-2 m, jest to zbyt mało, aby wykonać kotwy gruntowe.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający zrezygnował z głębokich wykopów. Zweryfikowane rozwiązania określa załącznik nr 1 do Wyjaśnienia treści SIWZ.

4. Pytanie Wykonawcy nr 38 z dnia 26.11.2019r.:

Prosimy o wyjaśnienie kwestii przedstawionego rozwiązania zabezpieczenia wykopu które nasuwa poniższe wątpliwości:

- Czy możliwe jest rozpieranie obudowy o wieńce budynku?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający zrezygnował z głębokich wykopów. Zweryfikowane rozwiązania określa załącznik nr 1 do Wyjaśnienia treści SIWZ.

Ponadto w uzupełnieniu treści SIWZ Zamawiający informuje, że w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca winien przewidzieć:

1. Zabezpieczenie istniejącej bieżni lekkoatletycznej przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia prac budowlanych i dostaw materiałów od strony południowej budynku szkoły.
2. Demontaż na czas prowadzenia robót i dostaw materiałów od strony południowej budynku istniejącej siłowni na wolnym powietrzu, zabezpieczenie i składowanie urządzeń na czas prowadzenia robót oraz ponowny montaż urządzeń po ich zakończeniu wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Rewizja projektu termomodernizacji.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Bartłomiej