

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Pracownia Projektowa
PROKOM
ul. Ozimska 8 Ip.
45-057 Opole

Wasz znak:
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.481.21

Opole, 03.11.2021

Dot.: Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m Chróstcina

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem w obrębie planowanej inwestycji przebiega dystrybucyjna sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana z rur polietylenowych DZ 63/25 PE, wybudowana w latach 2013-2020. Głębokość przykrycia sieci gazowej 0,8-1,2m.

Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróstcina z następującymi uwagami:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu,
- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości normatywnych górnej nawierzchni budowanego chodnika od sieci gazowej,
- w przypadku nie zachowania odległości normatywnych górnej nawierzchni chodnika od sieci gazowej należy dokonać zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej. Sposób i zakres zabezpieczenia należy uzgodnić i wykonać pod nadzorem Służb Technicznych Gazowni w Opolu,

- wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji służb technicznych Gazowni w Opolu,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Służby Techniczne Gazowni w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,

Czynną sieć dystrybucyjną średniego ciśnienia do przebudowy zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Bronec

1. Adresat + mapy
2. Gazownia w Opolu
3. ZMDZ a/a