

Bobrowice, dnia 29.04.2024r.

ZPR.271.2.2024

### **Do Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I

### **Wyjaśnienie Nr 2 SWZ i Zmiana (1) SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust.2, i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz.1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

#### **Zapytanie nr 1.**

*„Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji związanej z instalacją C.O., C.W.U i wod-kan:*

*1. Dokumentacja kotłowni.*

*2. Projekt kotłowni.*

*3. Wstępne wytyczne odnośnie wyposażenia pomieszczeń/ łazienek/ toalet:*

*- stelaże: podtynkowe/ kompakt?*

*- baterie: mieszaczowe/ elektroniczne?*

*- jakie baterie zlewozmywakowe?*

*- jakie zlewozmywaki? 1-2 komorowe? granitowe/ metalowe?*

*- jakie umywalki/ postumenty/ półpostumenty/ szafki?*

*- ile toalet i z jakim wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych?*

*- jakie pisuary? jakie splukiwanie?*

*Bez tych informacji nie można prawidłowo przedstawić kosztorysu.”*

#### **Odpowiedź:**

1. Uzupełniono dokumentację branży sanitarnej o opis projektu technicznego z elementami wykonawczego branży sanitarnej. Dołączono schemat ideowy kotłowni oraz pomieszczenie kotłowni.

2. Projekt kotłowni.

- PT poz. d + rysunki schemat i rzut kotłowni

3. Wstępne wytyczne odnośnie wyposażenia pomieszczeń/ łazienek/ toalet:

- stelaże podtynkowe, zgodnie z rzutami pomieszczeń, na ścianie i obudowane.

- baterie mieszaczowe - mieszacz ogólny z pojemnościowym podgrzewaczem wody.

- baterie zlewozmywakowe stojące z wyjmowaną wylewką.

- zlewozmywaki 1 i 2 komorowe metalowe - zgodnie z wyszczególnieniem Technologii Kuchni i rysunkami

- umywalki -półpostumenty

- 3 toalety w pom. 0.3; 0.6; 1.18 z uchwytnymi przy muszli i umywalce. Armatura w części przedszkola i żłobka bezdotykowa -elektroniczna.

- Nie przewidziano pisuarów. W PT omyłkowo w części instalacji wody wpisano 4 pisuary, natomiast w części kanalizacji ich już nie ujęto.

**Zamawiający załącza projekt techniczny branży sanitarnej.**

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 8 maja 2024r.**

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia jego zapisów przy sporządzaniu oferty.