



LEGENDA	
HP 52	hydrant wewnętrzny 52 mm - do wymiany na hydrant 25 mm z węzłem półsztywnym
HP 25	hydrant wewnętrzny 25 mm z węzłem półsztywnym
Dz1	oznaczenie drzwi zewnętrznych
	kierunki ewakuacji
	ściana w klasie REI 60 odporności ogniowej
	granica strefy pożarowej
	drzwi dymoszczelne w klasie EIS 30 odporności ogniowej
	drzwi w klasie EI 60 odporności ogniowej
	drzwi dymoszczelne
	przestrzeń oddymiana
	nieprawidłowy wymiar drzwi
	odrębna strefa pożarowa - poza zakresem opracowania
	odniesienie do pkt. 6.3 części opisowej
PWP	przeciwpożarowy wyłącznik prądu - projektowany

Obiekt	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno		
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ w trybie: § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065) oraz § 1 ust. 2 w związku z § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA DLA DZIAŁU ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH mgr Małgorzata Pilch Nr upr. 622/2015	Temat rysunku RZUT III PIĘTRA (budynek A)
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć RZECZOZNAWCA BUDOWLANY dr inż. arch. ROMAN PILCH PZITB NR 2731 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie BUDOWNICTWA OGÓLNEGO OCHRONA PRZECIWOŻAROWA ELEMENTÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BUDOWNICTWO ZABYTKOWE Tel. 502 361 865	Branża PRZECIWOŻAROWA Data MARZEC 2020 Skala 1:100 Nr rysunku 6