














	hydrant wewnętrzny 52 mm - do wymiany na hydrant 25 mm z węzeł półsztywnym
	hydrant wewnętrzny 25 mm z węzeł półsztywnym
	oznaczenie drzwi zewnętrznych
	kierunki ewakuacji
	ściana w klasie REI 60 odporności ogniowej
	granica strefy pożarowej
	drzwi dymoszczelne w klasie EIS 30 odporności ogniowej
	drzwi w klasie EI 60 odporności ogniowej
	drzwi dymoszczelne
	przestrzeń oddymiana
	nieprawidłowy wymiar drzwi
	odrębna strefa pożarowa - poza zakresem opracowania
	odniesienie do pkt. 6.3 części opisowej
	przeciwpożarowy wyłącznik prądu - projektowany

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Obiekt	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno		
Investor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065) oraz § 1 ust. 2 w związku z § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis i pieczęć 	Temat rysunku RZUT I PIĘTRA
	Nr uprawnień  622/2015		Branża PRZECIWPÓŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZiTB	Podpis i pieczęć 	Data MARZEC 2020
	Nr uprawnień  2731		Skala 1:200  Nr rysunku  4