

Nr sprawy: DZP.26.60.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 5 ORAZ MODYFIKACJA SWZ

dotyczy: postępowania nr DZP.26.60.2024 na zakup, dostawę, montaż i demontaż urządzeń klimatyzacji zlokalizowanych w Hali Targowej ul. Mała 2 w Łodzi zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

W związku z pytaniami Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytania:

Zamawiający tak zmienił wymagane parametry, że nie ma na rynku urządzeń spełniających wymagane parametry, a przed zmianą parametrów były urządzenia, które spełniają wymagane parametry. Proszę o zmianę współczynnika EER na 2,9 dla klimatyzatora 40kW i EER na 2,8 dla klimatyzatora 20kW, bo zostały podane źle. Ponadto Zamawiający nie zmienił parametrów jednostki zewnętrznej dla klimatyzatora 20kW, dla którego przepływ powietrza o wartości 270/290 m³/min nie jest możliwy. Proszę o poprawę wymaganych parametrów.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie pisze "Zamawiający nie wskazuje konieczności montażu 4 jednostek wewnętrznych, gdyż wymagane parametry można osiągnąć poprzez montaż innej ilości urządzeń" Zamawiający podczas obowiązkowej wizji lokalnej wskazał, że trzeba zamontować 4 klimatyzatory.

Wymagane parametry, który dotyczy jednostki zewnętrznej są wspólne dla klimatyzatora 20kW i 40kW. Proszę o rozdzielenie wymaganych parametrów dla klimatyzatora 20kW i 40kW tak jak zostało co zrobione dla jednostek wewnętrznych, ponieważ przepływ 270/290m³/min dla klimatyzatora 20kW nie jest możliwy do spełnienia.

Odpowiedzi:

W odpowiedzi na powyższe pytania, Zamawiający informuje, że szczegółowe parametry wskazano w zmodyfikowanej Specyfikacji technicznej.

Powyższe **nie skutkuje** przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

- zmodyfikowana specyfikacja techniczna

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek