

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Mieszkaniowej  
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 218  
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, 14 marca 2024 roku

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

#### **Wyjaśnienie treści SWZ**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy TIR/06/U/TP/2024 Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Ks. Potyki 31 w Rudzie Śląskiej w ramach Funduszu Odporności (GZM) (ID 898528)*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje treść pytania dot. wyjaśnień treści SWZ wraz z odpowiedzią.

#### **Pytanie nr 1:**

W związku z wyceną termomodernizacji przy ul. Ks. Potyki 31 w Rudzie Śląskiej w wycenie okien jest informacja o szybach bezpiecznych (zastosowanie tych grubszych szyb powoduje, że nie spełniony będzie parametr  $U=0,9W/m^2K$ , mimo zastosowania najlepszych na rynku profili 7-komorowych i zestawów 3-szybowych z potrójnymi uszczelkami).

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że w mieszkaniach nie ma potrzeby stosowania szyb bezpiecznych, w których jednak powinien być spełniony warunek  $U+0,9W/m^2K$ .

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.