

# STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

---

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2023 r.

**OR-II.2512.33.2022**

## Zamawiający:

POWIAT BYDGOSKI  
ul. Konarskiego 1-3,  
85-066 Bydgoszcz

## Wykonawcy

### Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

W odpowiedzi na złożone zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy o wartości do 130.000,00 tys. zł. na **Zakup i wymianę 40 sztuk akumulatorów SBL 80-12i w urządzeniu UPS NH PLUS60** (ID 775151) Zamawiający informuje, co następuje:

### Zapytanie

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania.

1. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania jest wymiana w sumie 40 szt akumulatorów SBL 80-12i.
2. Proszę o informację na którym piętrze znajdują się baterie podlegające wymianie.
3. Proszę o określenie drogi transportowej (ilość schodów, czy jest możliwość skorzystania z windy, szerokość korytarzy).

### Odpowiedz na zapytanie

**Ad. 1.** Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest, jak określono to w treści zapytania ofertowego, wymiana i utylizacja 40 szt. akumulatorów SBL 80-12i.

**Ad. 2.** Zamawiający informuje, że baterie zainstalowane są w piwnicy budynku przy ul. Słowackiego 3 w Bydgoszczy

**Ad. 3.** Droga transportowa polega na pokonaniu jednej kondygnacji schodów o szerokości 2,5 m (6 stopni) i korytarza ok. 10 metrowego lub przy użyciu pochylni dla osób niepełnosprawnych o szerokości 1,2 m. i długości ok. 10 metrów plus ok. 8 metrów korytarza.

Podpisał Maciej Piątkowski Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich