



Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,
telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 30 maja 2023 roku

Znak: IZ.271.1.3.2023

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Budowę drogi gminnej nr 010208C Rosochatka – Zwierzyniec” na odcinku od 3+375,15 km do 5+409 km w zakresie:

Pytanie 1.

Czy zgodnie z zapisem Specyfikacji Technicznej, dział D.01.01.01b – Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego należy zgodnie z pkt. Nr 2.2.2. wykonać stabilizację znakami granicznymi wraz z świadkami punktu granicznego słupkiem betonowym PAS DROGOWY?

Stabilizację pasa należy wykonać słupkami żółto czarnymi z napisem „PAS DROGOWY”.

Pytanie 2.

Dotyczy punktu nr 4 przedmiaru;

W jakiej odległości należy wywieźć nadmiar gruntu od miejsca budowy?

Po stronie wykonawcy należy utylizacja gruntu powstałego z wykopów.

Pytanie 3.

Czy warstwę górną nawierzchni o grubości 7 cm po zagęszczeniu można wykonać z kruszywa ze skał osadowych (wapiennych) 0-31,5 mm?

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy górnej ze skał osadowych

Pytanie 4.

Prosimy o sprecyzowanie ilości kostki granitowej i krawężnika betonowego 100x25x12, gdyż zachodzą sprzeczności pomiędzy dokumentacją projektową i zapisami SWZ a przedmiarem.

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 5.

W przedmiarze branży drogowej nie zostały ujęte roboty brukarskie tj. zjazdy z kostki betonowej 8 cm (kolor grafit) i chodnik z kostki betonowej 6 cm (kolor szary), prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie tych robót. Jeśli tak prosimy o podanie dokładnych ilości.

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. W tym etapie nie ma zjazdów z kostki betonowej ani chodników z kostki betonowej.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice> oraz na stronie internetowej Zamawiającego bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono przekazano Specyfikację Zamówienia.