


FRAGMENT RZUTU PARTERU - 1 : 100



WYKAZ URZĄDZEŃ I MEBLI:

ZMYWALNIA- linia nr 1	ZMYWALNIA- linia nr 2
1. - okno podawcze na brudne naczynia	1. - stół odkładczy (naczynia brudne)
2. - stół odkładczy (naczynia brudne) z otworem na odpadki	2. - zlew 2 komorowy
3. - basen 1 komorowy	3. - blat odkładczy
4. - zmywarka tunelowa HOBART seria PROFI CS-34,4 kW/400V	4. - zmywarko wyparzarka, do szkła -STALGAST 8014016 moc 2.77kW/230V
5. - taśmociąg	5. - blat odkładczy na czyste naczynia
6. - wózek na tace z czystymi naczyniami	7. - wózek na czyste naczynia
7. - umywalka	8. - okap wyciągowy
8. - okap przyścienny trapezowy 2800x1200x450 mm-STALGAST, 9820712280	
9. - zawór ze złączką do węża (cwu, zwu).	

OZNACZENIA

- A - KTE LED 597 5500lm ES-SYSTEM
B - COSMO LED1587E 8700lm ES-SYSTEM
B1- COSMO LED1287E 3000lm ES-SYSTEM
8xA - ilość x typ opraw
□ - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 5W
g1 - 2x gniazdo wtyczkowe ogólnego przeznaczenia podtynkowe we wspólnej ramce
⌂ - gniazdo wtyczkowe IP44

UWAGI

- Przewody typu YDYp3x2,5 do gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia układać pod tynkiem
- Gniazda wtyczkowe montować na wysokości 1,6m od podłogi -zmywalnia i 0,3m od podłogi - pozostałe pomieszczenia;
- W zmywalni stosować osprzęt szczelny IP44
- Przewody oświetleniowe typu YDYp3(4,5)x1,5 układać pod tynkiem oraz w rurkach karbowanych giętkich w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
- Łączniki montować na wysokości 1,3m od podłogi.

GETRONIK

10-335 Olsztyn ul.Reymonta 39/4
tel. kom.605 566 465

Treść	Plan instalacji elektrycznych-piwnice	Nr rys.	E-3
Obiekt;adres	Budynek nr 9 (kpl nr 251), ul.Saperska 1,10-073 Olsztyn	Skala	1:100
Opracował	mgr inż. D. Gierszewski		Nr strony
Projektował	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. nr OL/222/70	